

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 130»**

Юр.адрес: 344072, г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 109
Факт.адрес: 344072, г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 109
ОГРН 1026104150148 ОКПО 53537190
ИНН 6167057911 КПП 616701001
(МБДОУ № 130, л/с л/с 20586Х34150)
БИК 046015001
Исх.№ 33 от 18.05.2020.

тел.8(863)257 98 36
mbdou-130-rostov@mail.ru

Ростовский территориальный отдел по
государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору главному государственному инспектору
Белоброву Власу Федоровичу

МБДОУ «Детский сад № 130» на Предписание № 28-13\20 от 18.02.2020г сообщает Вам, что пункты предписания выполнены, согласно плана

№ п/п	Перечень выполненных пунктов предписания	Срок устранения нарушений
1.	Электроустановки укомплектованы в достаточном количестве испытанными защитными средствами согласно приложению №8 к «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».	30.03.2020
2.	Назначен ответственный за электрохозяйство, прошедший периодическую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Ростехнадзора.	16.03.2020
3.	Назначен заместитель ответственного за электрохозяйство, прошедший периодическую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Ростехнадзора.	16.03.2020
4.	Электротехнический персонал прошел периодическую проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Ростехнадзора.	16.03.2020
5.	Имеется перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	16.03.2020
6.	Имеется перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности, и не ведется журнал установленной формы для присвоения 1 группы по электробезопасности.	16.03.2020
7.	Ведется журнал учета и содержания средств защиты, выполненный согласно приложению №1 к «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустройствах».	30.03.2020
8.	Назначен распоряжением руководителя Потребителя ответственный работник или работники для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников,	16.03.2020

	вспомогательного оборудования к ним.	
9.	Ведется журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	30.03.2020
10.	На переносных и передвижных электроприемниках, вспомогательном оборудовании к ним имеются инвентарные номера.	30.03.2020
11.	Имеется утвержденная однолинейная схема электроснабжения в помещении ВРУ-0,4 кВ.	01.04.2020
12.	Ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям и перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, выполненные в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».	10.03.2020
13.	Утвержден приказом список работников: имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	16.03.2020
14.	На лицевой стороне и щитов сети освещения имеются надписи с указанием наименования, номера, соответствующие диспетчерскому наименованию, однолинейные схемы, значения номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников подключенных через них.	30.04.2020
15.	Закрыто проложенные заземляющие проводники в помещении ВРУ-0,4 кВ не предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.	30.04.2020
16.	Не заделаны несгораемым материалом проходы кабельных линий через перекрытия и стены в помещении ВРУ-0,4 кВ.	30.03.2020
17.	Заземлена входная металлическая дверь помещения ВРУ-0,4 кВ.	30.04.2020
18.	электрооборудование ВРУ-0,4 кВ. беспыльное	18.02.2020
19.	запас калиброванных плавких вставок пополнен	26.03.2020
20.	Способ прокладки и класс изоляции проводов на пищеблоке, идущих к пускателям, соответствует требованиям соответствующих глав «Правил устройства электроустановок».	18.02.2020

Заведующий МБДОУ № 130

Ю.В.Онучина

